

鹿児島県住宅供給公社ビル電気需給仕様書

鹿児島県住宅供給公社ビルの電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

1 概要

- (1) 需要場所
鹿児島市新屋敷町16番21号 鹿児島県住宅供給公社ビル
- (2) 業種及び用途
貸店舗・貸事務所

2 仕様

- (1) 電力供給条件
 - ア 受電方式 交流3相3線式
 - イ 標準電圧 6,000V
 - ウ 計量電圧 6,000V
 - エ 標準周波数 60Hz
 - オ 電気方式 1回線受電
 - カ 非常用自家発電設備 有り（系統連携有り）、250kVA
- (2) 最大需要電力、年間予定使用電力量及び力率
 - ア 最大需要電力 650kW
（契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される数値の需要電力で原則とし、これを越えないものとする。）
 - イ 年間予定使用電力量 1,300,390kWh
（令和2年10月から令和3年9月までの使用量見込み。増減有り。）
 - ウ 力率 100%（平均）
（月別の力率は実測値によるものとする。）
- (3) 供給開始日、使用期間
 - ア 供給開始日 令和2年10月1日 午前0時
 - イ 使用期間 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
- (4) 使用期間の電力消費計画
別紙参照
- (5) 需給地点
需要場所の変圧器室に、九州電力㈱が施設する地中ケーブル引込線の負荷側接続点
- (6) 計量地点
鹿児島県住宅供給公社の公社ビルの地下受電室
- (7) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ。ただし、計量地点に供給者が設置した計量器及び附属装置は供給者の所有とする。
- (8) 保安責任分界点
需給地点に同じ

参考：現行の計量器（九州電力株式会社所有）の状況

- ア 自動検針装置の有無 有り
- イ 検針方法 自動検針
- ウ 計量器の構成 電力需給用複合計器（通信機能付）
- エ 計量器乗率 240倍

3 その他

力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については，九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件並びに選択供給条件による。

なお，入札価格の算定にあたっては，力率は100%とし，燃料費調整単価及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。